

#### 44 **LYSANLEGG**

##### 440 **Generell informasjon**

Anlegget er hovedsakelig utført med utenpåliggende lysarmaturer med standard forkoblingsutstyr.

Lysanlegget er dimensjonert iht. retningslinjer fra Lyskulturs tabell nr.1, som gir følgende belysningsnivåer:

Garasje kjellere etc.	300 lux
Korridor, trapper	150 lux
Heissjakter	150 lux

Lyskursene er sikret i fordelinger for fellesanlegg.

##### 441 **Kursopplegg**

###### **Systeminformasjon**

Fra underfordelingene er kablene forlagt på kabelstige og i kabelkanal frem til de aktuelle områder hvor belysningsutstyret tilkobles direkte i lamper ved åpent anlegg.

I leiligheter er kabelopplegget hovedsakelig utført som skjult røranlegg. Sikringsskap er plassert i entre/ bod i den enkelte leilighet.

Styring av lys skjer ved bryter ved siden av dør.

Utvendig tennes lyset ved fotocelle.

Det er benyttet kabel type PR/ PFXP som åpen forlegning,